

NAT 网关产品手册

型号: SG-NAT-410



天津滨海新区三格电子科技有限公司

www.tj-sange.com


目录

一、产品概述.....	3
1.1 产品用途.....	3
1.2 产品特点.....	3
1.3 技术指标.....	4
二、安装、启动.....	5
2.1 接口.....	5
2.2 指示灯.....	6
2.3 复位按键.....	7
三、产品配置与通信方法.....	7
3.1 WEB 配置.....	7
3.1.1 设备名称.....	8
3.1.2 基本设置.....	8
3.1.3 高级设置.....	9
3.1.4 重启设备.....	9
3.1.5 恢复出厂设置.....	9
四、应用实例.....	11
4.1 配置 NAT 网关通信参数.....	12
4.2 MODBUS TCP 客户端读写 MODBUS TCP 服务器.....	13
五、配置实例-200smart 程序下载.....	16
六、售后及联系方式.....	20

一、产品概述

1.1 产品用途

SG-NAT-410 网关支持 IP 地址跨网段和通讯端口的转换，为不方便修改参数的以太网通讯设备的信息化联网提供便捷的解决方案。网关有 1 个两口以太网交换机接口(LAN 口)和 1 个单口以太网通讯接口(WAN 口)。不对原系统做任何硬件和软件修改，不影响原系统通讯，一台 SG-NAT-410 最多可以实现 8 个设备的 IP 地址和通讯端口的转换。



注意：主动发数据的网络模块接网关的 WAN 口，例如做 TCP 客户端的网络模块接网关的 WAN 口、做 TCP 服务器的网络模块接网关的 LAN 口。

1.2 产品特点

- (1) 支持 IP 地址跨网段转换。
- (2) 支持通讯端口转换。
- (3) 支持 8 个设备跨网段转换。
- (4) 每个设备支持 32 个上位机连接。

(5) 支持 WEB 配置各项参数。

1.3 技术指标

(1) WAN 口是 1 个 RJ45 以太网接口，支持 100BASE-TX。

(2) LAN 口是两个 RJ45 以太网接口，支持 100BASE-TX，MDI/MDIX 自侦测，集成以太网交换机，方便将设备组成菊花链。

(3) 支持 TCP 和 UDP 协议转发。

注意：

1、ping 不是 TCP、UDP 数据包，所以通过我们网关不能实现不同网段设备之间的 ping 操作。

2、http、ftp 也属于 TCP，也可以通过本网关传输，但是 http、ftp 客户端应该接网关的 WAN 口，http、ftp 服务器应该接网关的 LAN1 或 LAN2 口，反之无法通讯。

3、Ethernet/IP 也属于 TCP，也可以通过本网关传输，但是 Ethernet/IP 主站应该接网关的 WAN 口，Ethernet/IP 从站应该接网关的 LAN1 或 LAN2 口，反之无法通讯，不管是给做 Ethernet/IP 主站的 PLC 下载程序还是 Ethernet/IP 主站与 Ethernet/IP 从站之间通讯，设备端口和监听端口都要设置成 44818。

4、给西门子 PLC 下载程序或者西门子 PLC 之间通过本网关进行通信时，设备端口和监听端口都要设置成 102。

(4) 不支持广播、多播报文转发。

(5) 电磁兼容指标：

EFT: level 4;class A

浪涌: level 2;class A

静电: level 3;class A

(6) 电源电压: 12~24V 宽电压供电，双路电源冗余供电。

(7) 额定功率 3W (24V/125mA)。

(8) 环境温度：


运输和存储: -40℃~+70℃

工作温度：-20℃~+60℃

(9) 工作相对湿度：5~95%（无结露）

(10) 外形尺寸：（长）132mm ×（宽）100mm ×（厚）26mm

(11) 安装方式：46mm 导轨



二、安装、启动

2.1 接口

1、产品电源接口采用两种形式，5.08 压线端子排和 DC2.1 接线插头方式，用户可根据具体需求自行选择接线方式。接线端子排线序如下。可接入双电源进行冗余供电。



V1	电源 1 正极, 12-24VDC
V2	电源 2 正极, 12-24VDC
G	电源负极
PE	外部大地接线
V1	电源头接线端口

2、LAN 口采用两个百兆 RJ45 接口，如下图：



3、WAN 口采用一个百兆 RJ45，接口如下图：



2.2 指示灯

指示灯如下图所示：



PWR	电源指示灯
SY1	系统正常指示灯
L1	保留
L2	保留
L3	保留
L4	保留

2.3 复位按键

RST 用来恢复出厂设置，当用户忘记当前 LAN 口 IP 地址导致无法通信或配置时，长按 RST 按键直到 SYS 灯不停闪烁，接着模块会自动重启并以默认参数运行。

参数	默认值
LAN 设备地址	192.168.0.37
LAN 子网掩码	255.255.255.0
LAN 网关地址	192.168.0.1
设备名称	NAT Gateway
WEB 账号	Admin (区分大小写)
WEB 密码	Admin (区分大小写)

三、产品配置与通信方法

3.1 WEB 配置

WEB 配置只能在 LAN 口上配置。LAN 口的默认 IP 为 192.168.0.37，配置

前需将电脑的 IP 设置为一个 192.168.0 网段的静态 IP，比如 192.168.0.100，并将电脑的网口与设备 PORT1/PORT2 口用网线连接，在浏览器中输入 192.168.0.37，进入登录界面：



输入用户名(WEB 账号)密码(WEB 密码)进入配置页面。用户名和密码默认都是 Admin（区分大小写）。



3.1.1 设备名称

设备名称一栏用来展示设备的名称。



3.1.2 基本设置

基本设置一栏用来配置和展示配置口信息和转发映射配置信息。当用户配置

完成后点击“保存设置”按钮，进行参数保存。

IP参数配置

配置网关IP: 192.168.0.37

配置子网掩码: 255.255.255.0

配置网关地址: 192.168.0.1

序号	应用	协议	源IP	源端口	LAN口中继IP	WAN口中继IP	WAN口中继端口
映射配置1	关闭	TCP&UDP	192.168.0.10	502	192.168.0.102	192.168.1.102	502
映射配置2	关闭	TCP&UDP	192.168.0.11	502	192.168.0.101	192.168.1.101	502
映射配置3	关闭	TCP&UDP	192.168.0.12	502	192.168.0.102	192.168.1.102	502
映射配置4	关闭	TCP&UDP	192.168.0.13	502	192.168.0.103	192.168.1.103	502
映射配置5	关闭	TCP&UDP	192.168.0.14	502	192.168.0.104	192.168.1.104	502
映射配置6	关闭	TCP&UDP	192.168.0.15	502	192.168.0.105	192.168.1.105	502
映射配置7	关闭	TCP&UDP	192.168.0.16	502	192.168.0.106	192.168.1.106	502
映射配置8	关闭	TCP&UDP	192.168.0.17	502	192.168.0.107	192.168.1.107	502

保存设置

3.1.3 高级设置

高级设置一栏用来配置和展示设备名称、WEB 账号、WEB 密码信息。当用户配置完成后点击“保存设置”按钮，进行参数保存。

Web设置

设备名称: HAT Gateway

Web账号: Admin

Web密码: ****

保存设置

3.1.4 重启设备

重启设备一栏用来重启设备。当用户点击“重启”按钮后会弹出“确认保存当前配置并重启设备配置吗”对话框，点击“确定”按钮，设备会重启。

重启设备

重启

3.1.5 恢复出厂设置

恢复出厂设置一栏用来将设备参数恢复到出厂状态。当用户点击“恢复出厂设置”按钮后会弹出“确认将设备恢复出厂设置吗”对话框，点击“确定”按钮，设备会重启。恢复出厂设置后，默认参数如下图：

高级设置中的 Web 密码是 Admin。

3.2 设备通信参数

IP 参数配置中的配置口参数是配置 NAT 网关自身的 LAN 口参数，该部分

的 IP 地址、子网掩码、网关地址只是用来配置 NAT 用的，和跨网段通讯转换无关。

映射配置支持 8 条，即 LAN 口最多支持 8 个设备。

启用是用来开启或关闭此条配置的。

协议是用来设置此条配置转发的传输层协议，可以选择 TCP、UDP 或 TCP&UDP。

设备 IP 和设备端口是 NAT 网关 LAN 口所连接设备的参数。

LAN 口中转 IP 是需要和该配置项中设备 IP 在同一网段。

WAN 口监听 IP 是 WAN 口供上位机连接的 IP

WAN 口监听端口是供 WAN 口供上位机连接的端口。

以上图中映射配置 1 为例说明 WAN 口和 LAN 口数据转发原理。

假设 WAN 口连接的上位机 IP 地址是 192.168.1.156。上位机(192.168.1.156)用 TCP 连接 NAT 网关 WAN 口(IP 192.168.1.100 port 502)，NAT 网关会将数据包通过 LAN 口(192.168.0.100)转发到设备(IP 192.168.0.10 port 502)上；LAN 口收到设备(IP 192.168.0.10)的数据会通过 WAN 口(IP 192.168.1.100)转发到上位机(192.168.1.156)，实现双向数据转发。

注意：

NAT 网关只转发 TCP 和 UDP 数据包，其他数据包一律丢弃。NAT 网关不转发广播和多播数据包，也不支持 ping 操作，因为 ping 的时候发送的不是 TCP 或 UDP 数据包。

主动发起连接的设备接到 WAN 口，接受连接的设备接到 LAN 口。比如上位机跨网段通过 S7 协议连接西门子 PLC，上位机应该接在 WAN 口，PLC 应该接在 LAN 口。

四、应用实例

本实例使用 NAT 网关做两台设备的 IP 耦合，上位机(MODBUS TCP 客户端)跨网段连接 MODBUS TCP 服务器。

上位机 A(192.168.1.155)连接 MODBUS TCP 服务器 A(192.168.0.50)。

上位机 B(172.16.0.155)连接 MODBUS TCP 服务器 B(10.0.0.50)。

4.1 配置 NAT 网关通信参数

配置时需要将配置的计算机连接到 NAT 网关的配置口(LAN 口)，将配置的计算机 IP 设置成与 NAT 网关配置口的 IP 在同一网段。在计算机浏览器中输入 NAT 网关的配置 IP。注意：这里说的是配置 NAT 网关的计算机而不是实例中运行 MODBUS TCP 客户端的计算机，而是访问网页的计算机。



输入 NAT 网关的用户名和密码，进入配置页面。



点击“保存设置”按钮，并按下图重启 NAT 网关：



LAN 口中转 IP 并非必须按图中设置，而是只要和对应的设备 IP 在同一网段即可。


WAN 口监听 IP 并非必须按图中设置，而是只要和对应的上位机的 IP 在同一网段即可。

硬件接线：

WAN 口接上位机 A 和上位机 B，LAN 口接 MODBUS TCP 服务器 A 和 MODBUS TCP 服务器 B。


4.2 MODBUS TCP 客户端读写 MODBUS TCP 服务器

上位机 A 连接 IP:192.168.1.100（映射配置 1 的 WAN 口监听 IP），PORT:502（映射配置 1 的 WAN 口监听端口）。



点击 OK 按钮，


MODBUS 客户端软件分别用16 号功能码写保持寄存器和用 3 号功能码读保持寄存器。



可以看到数据正常传输。


上位机 B 连接 IP:172.16.0.100（映射配置 2 的 WAN 口监听 IP），PORT:502

（映射配置2 的 WAN 口监听端口）。



点击 OK 按钮，

MODBUS 客户端软件分别用16 号功能码写保持寄存器和用 3 号功能码读保持寄存器。



可以看到数据正常传输。

五、配置实例-200smart 程序下载

假设条件：运行编程软件的计算机的 IP 是 192.168.0.210；200smart 的 PLC 的 IP 是 192.168.31.66。


计算机与本网关 LAN1 口直连，计算机的 IP 改成与本网关 LAN 口 IP（默认是 192.168.0.37）同网段的 IP，登录网页配置网关，配置参数如下：




配置完之后按下图重启本网关:




计算机连接本网关的 WAN 口，200smart plc 连接本网关的 LAN1 口，将计算机 IP 改成 192.168.0.210（如果计算机 IP 已经是 192.168.0 网段了就不用改了），并打开 STEP 7-MicroWIN SMART 软件如下：




下载-》添加CPU-》填写IP 地址（必须是本网关配置网页上的 WAN 口 IP）-》确定。





PLC 程序里将数值 2 赋值给了地址 QW128，在状态图标监控 QW128 地址的数据为 2，如下所示：



六、售后及联系方式

公司网址: www.tj-sange.com www.sange-cbm.com

售前购买咨询: 17602602061 (同微信)

售后技术电话: 022-22106681

公众账号: 获取产品使用视频和更多资讯。

